

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024

KANALIZAČNÍ STOKA: 3207-651851-00574325-3/1 - Chlumy Kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Chlumy	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00574325	Telefon:	
Adresa:	Chlumy 55	E-mail:	
	33501 Chlumy	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Chlumy	Kód ZÚJ:	540307
Název části obce:	Chlumy	Kód části obce:	051853
Název KÚ:	Chlumy	Kód KÚ:	651851
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
651851 Chlumy			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění: napojení stokové sítě na ČOV			
IČME ČOV:	3207-651851-00574325-4/1	Název ČOV:	Chlumy ČOV
IČ vypouštění OV z ČOV:	je zažádáno	Č.j.povolení k vypouštění OV:	je zažádáno
Název KÚ:	Chlumy	Kód:	651851
Platnost povolení:		je zažádáno	
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			105
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			105
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			0
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	1.898 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2024	0.000 km	Jednotná:	ne
Obnoveno od 2020 do 2023:	0.000 km	Oddílná splašková:	ano
do DN 300 mm:	1.898 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.000 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	1.898 km	Objekty na stokové síti:	
Jiné:	0.000 km	Počet kanalizačních přípojek:	48
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			10 463.156
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Plzeňský		Číslo jednací: PK-ŽP/16189/18	ze dne: 06.08.2018
VYPOČTENÉ HODNOTY			
Počet připojených osob na 1 km celkové délky řadu (osob/km):			55
Reprodukční cena na 1 m celkové délky řadu (Kč/m):			5 513
POZNÁMKA			

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 3207-651851-00574325-4/1 - Chlumy ČOV

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD					
Název:	Obec Chlumy		Forma:	právnícká osoba	
IČO, příp. datum narození:	00574325		Telefon:		
Adresa:	Chlumy 55		E-mail:		
	33501 Chlumy		DPH:	plátce	
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE					
Lokalizace stavby:			Lokalizace konce přiváděcí stoky do ČOV:		
Název přísl.obce:	Chlumy	Kód ZÚJ:	540307	Souřadnice X, Y:	1 106 817.000 809 042.000
Název části obce:	Chlumy	Kód části obce:	051853		
Název KÚ:	Chlumy	Kód KÚ:	651851		
Čistírna určena pro 1 katastrální území:					
651851 Chlumy					
Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:					
					samostatný
VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU					
Název:	Myslivský potok		IČ vypouštění odpadních vod:	není k dispozici. po	
Č.j.povolení k vypouštění OV:	VŽP/2883/2014 - Pe		Platnost povolení k vypouštění OV do:	k datu ukončení zk	
OBYVATELSTVO					
Počet osob s trvalým pobytem v přípoj.obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV:					105
Počet osob připojených na ČOV:					105
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:					31
TECHNICKÉ ÚDAJE					
Projektované parametry:		Stupeň čištění odpadní vody:		Kalové hospodářství:	
Projektovaná kapacita Qd (m3/den):	60.260	Mechanický (bez dalšího stupně):	ne	Stabilizace kalu:	aerobní
Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den):	6.000	Mechanicko-biologický	ano	Odvodnění kalu:	gravitační
Projektovaná kapacita EO:	100.000	Dočištění	ne	Úprava kalu:	
		Další funkce čištění odpadní vody:		Plynové hospodářství:	
		Eliminace dusíku	ne		
		Eliminace fosforu	ne		
EKONOMICKÉ ÚDAJE					
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):					1 082.975
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK					
Vydané krajským úřadem: Plzeňský		Číslo jednací: PK-ŽP/16189/18		ze dne: 06.08.2018	
VYPOČTENÉ HODNOTY					
Projektovaná kapacita Qd na 1 připojeného obyvatele (m3/os/den):					0.574
Projektovaná kapacita BSK5 na 1 připojeného obyvatele (kg BSK5/os/den):					0.057
Reprodukční cena na 1 ekvivalentního obyvatele (tis.Kč/EO):					10.830
POZNÁMKA					